


1200 W och 1800 W dubbelriktad DC-DC omvandlare – sortiment



CLAYTON
POWER

INNEHÅLL	2
1. KOMMA IGÅNG	3
1.1 LADANS INNEHÅLL	3
1.2 PRODUKTDETALJER	3
2. ANVÄNDNING AV PRODUKTEN	5
2.1 LADDNINGSGRÄNS	5
2.2 TILLÄGG FÖR INSTALLATION AV STARTBATTERI	7
2.3 INSTALLATION AV BATTERI TILL ÖPPEN UTGÅNG	8
3. SPECIFIKATIONER	9
3.1 DC-DRIFT	9
4. CERTIFIERINGAR OCH EFTERLEVNAD	10
5. SÄKERHET	10
5.1 SÄKRINGAR	10
5.2 KABLAR	10
6. FÖRVARING	10
7. GARANTI	11


1. KOMMA IGÅNG

1.1 Lådans innehåll

Kvantitet	Beskrivning
1	Dubbelriktad DC-DC-omvandlare
4	M8-bult
4	Lock för M8-bult
4	16 mm självgångande monteringskruvar
1	M12-kontakt
1	Manual


1.2 Produktdetaljer


ÖVERSIKT ÖVER ANSLUTNINGAR




Num mer	Beskrivning	Num mer	Beskrivning
1	Strömindikator	6	M12 – Data/ I/O-kontakt batteri (UT)
2	Strömriktning UT-indikator	7	-DC-anslutning batteri (IN)
3	Strömriktning IN-indikator	8	+DC-anslutning batteri (IN)
4	Kopplingsplint – I/O-kontakt	9	+DC-anslutning E-GEN/LPS (UT)
5	M12 – Data/I/O-kontakt E-GEN/LPS (IN)	10	-DC-anslutning E-GEN/LPS (UT)

KOPPLINGSPLINT – IO-PINOUT

Nummer	Funktion	Framsida
1	I/O-signal/D+ tändningssignal	
2	I/O-signal/D+ tändningssignal	

M12 (E-GEN/LPS/IN) – IO-PINOUT		
Nummer	Funktion	Framsida
1	I/O-signal / D+ tändningssignal (omvänd)	
2	I/O-signal / D+ tändningssignal (framåt)	
3	Jord	
4	CAN hög (kommunikation)	
5	CAN låg (kommunikation)	

M12 (BATTERI/UT) – IO-PINOUT		
Nummer	Funktion	Framsida
1	Inte ansluten	
2	Inte ansluten	
3	Jord	
4	CAN hög (kommunikation)	
5	CAN låg (kommunikation)	

LYSDIODERNAS BETEENDE			
Lyddiod	Beteende	Indikation	Beskrivning
Power	Grön	Fast sken	Aktiv – väckningssignal är aktiv
	Grön	Blinkar 1 gång	Standby – väckningssignal är aktiv
Charge IN eller OUT	Grön	Fast sken	Laddningen har avslutats – batteriet är fullt
	Grön	Blinkar 1 Hz	Konstant spänning
	Grön	Blinkar 4 Hz	Konstant ström
Charge IN & OUT	Röd	Blinkar 1 gång	Kortslutning – starta om för att återställa
	Röd	Blinkar 2 gånger	För hög temperatur – återställs automatiskt
	Röd	Blinkar 3 gånger	Alla andra fel

2. ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

Alla installationer måste utföras av utbildade och behöriga installatörer.

Detta dokument är avsett som en allmän vägledning för installationer och inte som en omfattande steg-för-steg-manual.

Lokala regler och föreskrifter måste alltid följas och har företrädare framför eventuella instruktioner i denna vägledning.

WARNING: Om enheten ansluts med felaktig spänning eller batteripolaritet skadas enheten och täcks inte av garantin.

Den dubbelriktade DC-DC-omvandlaren är en kompakt omvandlare som är utformad för att ge laddning för en mängd olika 12 VDC och 24 VDC-applikationer. Den levereras med följande inbyggt:

- 12 V-/24 V-ingång – dubbelriktad DC-DC-omvandlare för 12 V-/24 V-tillämpningar, t.ex.
 - Starthjälp för fordon
 - Laddning från en generator.
 - Kapacitetsökning.
 - Superladdning.
- CANbus-kommunikation och I/O-gränssnitt för interaktion med extrautrustning och fjärrstyrning.

2.1 Laddningsalgoritm

Den fristående laddningen styrs alltid via den vänstra M12 I/O-kontakten E-GEN/LPS (IN), med följande funktioner.

Stift 1 – status	Stift 2 – status	Funktion
Hög	Hög	– ANVÄNDS INTE –
Hög	Låg	Strömöverföring från höger E-GEN/LPS (UT)-anslutningar till vänster batteri (IN).
Låg	Hög	Strömöverföring från vänster batteri (IN)-anslutningar till höger E-GEN/LPS-pol (UT).
Låg	Låg	Ingen strömöverföring.


Laddningsalgoritmen är en laddningscykel i 5 steg med 3 nivåer.

Nivå 1 laddar batteriet med hög strömstyrka som möjliggör aktiva belastningar.

Nivå 2 utför absorptionsladdning med lägre strömstyrka och gör att man undviker gasspänning.

Nivå 2-tillståndet är tidsbegränsat för att man ska undvika oändlig laddning på grund av aktiva belastningar.

Nivå 3 – Float-laddning (underhållsladdning) är när batteriet är fulladdat men ändå hålls fullt även om belastningar är aktiva. Laddningen återstartar om belastningen absorberar mer än vad som är tillåtet under floaten.




LADDNINGSGRUPP			
Steg	Beskrivning	Värde (12 V)	Värde (24 V)
Steg 1	Nivå 1 – Konstant ström	40 A	20 A
Steg 2	Nivå 2 – Konstant spänning	14,0 V	28,0 V
Steg 3	Nivå 1 – Konstant ström ¹	10 A	10 A
Steg 4	Nivå 2 – Konstant spänning ¹	14,4 V	28,8 V
Steg 5	Float-laddning ²	13,5 V	27,0 V

1 – Nivå 2-steget är tidsbegränsat till 8 timmar och därefter anses batteriet vara fullt.

2 – Om strömmen överskrider 10 A under float-laddning återstartas laddningen i steg 1.

2.2 Tillägg för installation av startbatteri

Konfiguration av omvandlaren vid användning med olika batterityper och -spänningar är endast nödvändig om det rör sig om ett gammalt eller uttjänt batteri som har en spänning som skiljer sig avsevärt från dess nominella spänning, eftersom omvandlaren då inte automatiskt kan känna av batterityp och -spänning.



WARNING: Fel kabelstorlek eller dålig kabelanslutning kan orsaka överhettning och kortslutning.

WARNING: Placera säkringar så nära strömkällan som möjligt för att förhindra högströmskortslutningar.

Följande tabell visar rekommenderad kabel- och säkringsstorlek.

KABEL- OCH SÄKRINGSSTORLEK		
Parameter	Värde	
SKU-nr	CD2412	CD2413
Säkringens amperetal	100 A	150 A
Kabelmått	25 mm ²	50 mm ²

OBS! De två negativa DC-anslutningarna är sammankopplade internt, varför chassianslutning kan göras på antingen den ena eller den andra.


2.3 Installation av batteri till öppen utgång

När omvandlaren används i en konfiguration med öppen utgång måste den konfigureras för rätt spänning och utgångsläge som öppen utgång och inte för laddning av ett batteri.

I konfigurationsmanualen finns en beskrivning av hur du gör detta.

Följande inställningar måste ändras från standardinställningarna:

Inställningsområde	Inställning	Värde
Grundinställningar	Utgångsläge	9 (öppen utgång CCCV 12 V)
CCCV-utgångsnivåer	Utgångsspänning för 12 V-intervallet	12,0 V



WARNING: Fel kabelstorlek eller dålig kabelanslutning kan orsaka överhettning och kortslutning.

WARNING: Placera säkringar så nära strömkällan som möjligt för att förhindra högströmskortslutningar.

Följande tabell visar rekommenderad kabel- och säkringsstorlek.

KABEL- OCH SÄKRINGSSTORLEK		
Parameter	Värde	
SKU-nr	CD2412	CD2413
Säkringens amperetal	100 A	150 A
Kabelmått	25 mm ²	50 mm ²

OBS! De två negativa DC-anslutningarna är sammankopplade internt, varför chassianslutning kan göras på antingen den ena eller den andra.

3. SPECIFIKATIONER

PARAMETER	VÄRDE	
Allmänt		
SKU-nr	CD2412	CD2413
Kylning	Forcerad	
Drifttemperaturintervall	-20–50 °C	
IP-klassificering	20	
Produktvikt	1200 g	1600 g
Produktstorlek (L x B x H)	238 x 393 x 59 mm	
Förkonfigurerad för utgångsspänning	12 V	
Förkonfigurerad för batterityp	Litiumbatteri	
Förkonfigurerad för installationstyp	Kapacitetsökning	
Elektriskt		
Matningsspänning	10,9–13 V	
Ingångsström	0–90 A	0–135 A
Utgångsspänning	14,4–28,8 V	
Utgångsström @ 12 V	0–80 A	0–120 A
Utgångsström @ 24 V	0–40 A	0–60 A
Utgångsreglering	5-stegsladdning	
Effektförbrukning (tomgång)	< 3,2 W	< 4,8 W
Effektförbrukning (viloläge)	< 2 mW	< 3 mW
Typ av kontaktdon	Anslutning – M8	
I/O		
Ingångsportar (analoga)	M12	
Ingångsspänning	0–36 V	
Utgångsportar (digitala, analoga)	M12, DFK-MSTB terminal	
Utgångsspänning (digital)	0 eller 12 V	
Utgångsspänning (analog)	0–36 V	
Utgångsström	400 mA (överströmsskyddad)	
Väckningsingång (avaktivera)	< 3,0 V	
Väckningsingång (aktivera – fördröjd 15 s)	> 4,0 V	
Typ av kontaktdon (M12)	Typ A – 5-vägs	

3.1 DC-drift

Parameter	Värde (12 V)	Värde (24 V)
Underspanning (1 sek)	11,5 V ¹	23,0 V ¹
Underspanning (30 sek)	12,0 V ¹	24,0 V ¹
Återställning av underspanning	12,2 V	25,6 V
Överspanning (1 sek)	17,0 V	34,0 V
Överspanning (30 sek)	16,0 V	32,0 V
Återställning av överspanning	15,0 V	32,0 V

1 – Spänningarna kompenseras av ström som kommer in i DC-DC-omvandlaren med en fördefinierad impedans på 15 mΩ (t.ex. 40 A * 15 mΩ = 600 mV-kompensering).

4. CERTIFIERINGAR OCH EFTERLEVNAD

Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
EN62368-1

RoHS-direktivet 2011/65/EU
EN 63000

EMC 2014/30/EU
EN61000-6-2, EN61000-6-3

E-märkning
FN/ECE-föreskrifter 10, E13 10R-05 14880

5. SÄKERHET

Följande åtgärder garanterar en trygg och säker drift av elsystemet.

Om dessa åtgärder inte följs kan det leda till farliga situationer som kan skada användaren och utrustningen.

5.1 Säkringar

- Alla säkringar måste installeras så nära strömkällorna som möjligt.
 - Åtgärder måste vidtas för att säkerställa att kabeln mellan säkringen och strömkällan läggs på ett kortslutningssäkert sätt.
- Säkringarna ska vara tydligt märkta med namn och storlek.
- Det är viktigt att använda säkringar som är avsedda för likspänning.
- MEGA-säkringar (rekommenderad säkringstyp) ska monteras i hållare.

5.2 Kablar

- Kablarna måste vara flexibla.
 - Kablar klassificeras i olika klasser beroende på flexibilitet.
 - Kablar med klassificering 5 eller 6 måste användas (denna kabeltyp kallas även HIGH-FLEX)
- Kablarna är dimensionerade efter säkringsstorleken.
- Använd alltid de avsedda anslutningspunkterna i fordonet för chassi- och DC-anslutningar (om sådana finns/angivits).
- Dra alltid kablarna kortast möjliga väg.
- Kablar ska alltid säkras längs dragningen så att de inte flyttas oavsiktligt.
- Kabeln måste hållas borta från rörliga delar.
- När kabeln passerar genom skiljeväggar eller andra ytor måste den skyddas mot avfasning.
 - Detta kan göras genom att hålet slipas för eliminering av vassa kanter, en gummigenomföring används i hålet och rör eller slangar används som skydd för kabeln.
- Kabelskor avsedda för det aktuella kabeltvärsnittet ska användas.
- Det är viktigt att välja kabelskor för rätt kabelklassning.
 - Detta innebär att kablar i klass 5 behöver en kabelsko i klass 5.
- Tänk på att använda rätt vridmoment när du ansluter kabeln.
 - 12 Nm vridmoment för M8-anslutningar.
- Tänk på att använda både fjäderbricka och plan bricka när du ansluter kabeln.

6. FÖRVARING

Omvandlaren kan förvaras i temperaturer mellan -20 °C och 50 °C.

7. GARANTI

VIKTIGT OCH EN VARNING:

ANVÄND INTE ELLER FÖRSÖK INTE ANVÄNDA DENNA PRODUKT INNAN DU HAR LÄST DENNA MANUAL I SIN HELHET. FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING AV DENNA APPARAT KAN INNEBÄRA RISKER OCH KAN SKADA ANNAN ELEKTRISK UTRUSTNING. DET INNEBÄR OCKSÅ ATT GARANTIN UPPHÖR ATT GÄLLA.

Garanti. Företaget garanterar att produkter och tillhörande tjänster är fria från betydande defekter i design, material och utförande under 24 månader efter leverans.

Undantag. Företagets garanti omfattar inte fel som orsakats av: i) normalt slitage, ii) förvaring, installation, användning eller underhåll i strid med företagets anvisningar eller normal praxis, iii) reparation eller ändring som utförts av annan än företaget, och iv) andra förhållanden som företaget inte ansvarar för.

Undersökning. Inom en rimlig tidsperiod efter att ha mottagit ett klagomål från kunden om defekter och undersökt reklamationen, kommer företaget att informera kunden om huruvida defekterna täcks av garantin eller inte. Efter begäran måste kunden skicka defekta delar till företaget.

Kunden står för kostnader och risker för delarna under transporten till företaget. Företaget står för kostnader och risker för retur av delar under transport, endast om defekterna täcks av garantin.

Framföra ett klagomål. Om kunden upptäcker fel inom garantitiden, som kunden vill återropa, måste detta omedelbart meddelas företaget skriftligen. Om fel, som kunden upptäcker eller borde ha upptäckt, inte omedelbart skriftligen meddelas företaget, kan det inte tas i beaktande vid en senare tidpunkt. Kunden måste ge företaget den begärda informationen om de registrerade felen.

Anvisningar för att få garantiservice för utrustning från Clayton Power

För att få garantiservice ska du kontakta den butik där du köpte produkten och tillhandahålla följande:


- Försäljningskvitto
- Enhetens modellnummer
- Enhetens serienummer
- En kort beskrivning av tillämpningen och problemet inklusive eventuella felkoder som visas på enheten.
- Skaffa ett auktorisationsnummer från Clayton Power-återförsäljaren innan du skickar iväg enheten. Packa enheten omsorgsfullt och skicka den (fraktfritt) till Clayton Power-återförsäljaren.

Säljavdelningen: sales@claytonpower.com

Serviceavdelningen: service@claytonpower.com

Telefon: +45 4698 5760

Adress: Pakhusgaarden 42-48
DK-5000 Odense C



CLAYTON
POWER